



**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**“Año del Fomento de la Exportación”**

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTE**  
**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**REFERENCIA No. TRABAJO-CCC-CP-2018-0011**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**COMPARACIÓN DE PRECIO TRABAJO-CCC-CP-2018-0011 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA EL USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO-----**

-----  
El Comité de compras y contrataciones del Ministerio de Trabajo les informa que, en fecha 12 de noviembre del 2018, vía correo electrónico y en tiempo oportuno, se recibieron preguntas sobre el proceso de referencia, las cuales fueron formuladas por interesados en participar en el presente proceso; por lo que, de conformidad a lo que establece la legislación sobre la materia, procedemos a publicar las mismas junto con las respuestas correspondientes a saber:

Pregunta 1: ¿DEFINIR TIPO DE MATERIAL PUERTA DE ENTRADA (VIDRIO Y ALUMINIO O EVERRDOOR) Y MÓDULOS BAÑOS?

Respuesta 1: El material para utilizar en las puertas es Cristal y Aluminio.

Pregunta 2: ¿DEFINIR TIPO DE MURO EN DIVISION BAÑOS (ALUMNIO, ACERO INOXIDABLE O MURO DE BLOCK REVESTIDO DE CERAMICA)?

Respuesta 2: El muro para la división de los baños es de Acero Inoxidable.

Pregunta 3: ¿MEDIDA DE CERAMICA EN PAREDES DE BAÑOS (0.2X0.2 O 0.3\*X0.6 ETC)?

Respuesta 3: La medida de la cerámica es de 25x40cm

Pregunta 4: ¿DISPOSICION DEL ACERO EN MURO DE HORMIGON ARMADO, (TIPO DE ACERO y RESISTENCIA DEL HORMIGON)?


Respuesta 4: la resistencia será con varillas de 3/8, mezcla de hormigón 210.

Pregunta 5: ¿TIPO DE VENTANAS A COLOCAR?

Respuesta 5: Salomónica de Cristal.

Pregunta 6: ACLARAR QUE TIPO DE MURO EN DIVISIÓN BAÑOS (ALUMNIO, ACERO INOXIDABLE O MURO DE BLOCK REVESTIDO DE CERAMICA

Respuesta 6: El material a utilizar en la división de los baños será Acero Inoxidable.

  
Deyanira Grullón

Encargada del Departamento de Compras

