



MINISTERIO DE TRABAJO
"Año del Desarrollo Agroforestal"

24 de Octubre del 2017

FICHAS TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

2 Condensadoras de 5 toneladas

Capacidad 5 ton (60,000BTU)
Voltaje 208-230V 60HZ
Refrigerante R410A
Instalación Piso
Dutera Si
Accesorios Herméticos

2 Manejadoras de 5 toneladas

Capacidad 5 ton (60,000BTU)
Voltaje 208-230V 60HZ
Refrigerante R410A
Instalación Techo
Accesorios Herméticos
Termostato

2 equipos Split de 12000BTU piso techo

Modelo Split de 12 toneladas
Capacidad 12,000BTU
Voltaje 208-230V 60HZ
Refrigerante R410A
Instalación Piso techo
Compresor Hermético

4 equipos Split de 18000BTU piso techo

Modelo Split de 18 toneladas
Capacidad 18,000BTU
Voltaje 208-230V 60HZ
Refrigerante R410A
Instalación Piso techo
Compresor Hermético

Nota: Estos equipos deben adquirirse con instalación y garantía de dos años o más, las duteria existentes y deteriorados deben ser sustituidas por las nuevas.

Remitido para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,


Sr. José Ramón Almanzar
Enc. Div. Servicios Generales



JRA/gm

*Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 535-4404.*